



Miasto Dębica



Dębica, dnia 05-05-2014 r.

BZP.271.12.2014.WCh

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dot: Przetargu nieograniczonego na: **„Budowa ulicy Letniej i Zimowej na osiedlu Wolica I w Dębicy wraz z odwodnieniem oraz zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej”.**

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

Pytanie 1

Proszę o określenie parametrów dla separatora olejów oraz osadnika piasku przewidzianych do montażu na kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

a/ Separator lamelowy olejów o parametrach:

- $Q_{nom.} = 10 \text{ dm}^3/\text{s}$
- Śr. wylotu DN = 300 mm
- Poj. magazynowa oleju = min 260 dm^3

b/ Osadnik piasku o parametrach:

- Średnica nom. DN = 1500 mm
- Poj. części osadczej = min. $3,5 \text{ m}^3$.

**Naczelnik Wydziału Inwestycji
mgr inż. Grażyna Rymut**