



Miasto Dębica



Dębica, dnia 08.02.2010r.

BZP.341-5-6/10

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „**Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Kołłątaja w Dębicy**”.

Gmina Miasta Dębicy działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

Wykonawca A:

1.Pytanie: Proszę o sprecyzowanie stolarki okiennej i drzwiowej, przedstawienie wyrysu, wymiarów. Nie jest określone jakie drzwi zewnętrzne mają być czy z prześwitem czy bez, jaki kolor.

Odpowiedź: Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy przyjąć według rysunku Nr 11. Drzwi zewnętrzne - zamontować skrzydła pełne, bez prześwitu, w kolorze brązowym, wyposażone w samozamykacz, dwa zamki i antabę.

Zastępca Burmistrza
mgr inż. Mariusz Trojan