



Miasto Dębica



Dębica, dnia 07 marca 2008r

IM.7040-53/2008

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na **Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem ulic na terenie miasta Z**

Gmina Miasta Dębicy działając w oparciu o art. 38 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

Wykonawca A, korespondencja 1:

Pytania dotyczące przedmiaru ,

1.1 Pytanie: W przedmiarze w poz. 3.2-3.5 w ramach remontów cząstkowych nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu remontera i emulsji wprowadzono zapis grysów . Jaki rodzaj grysów należy przyjąć do kalkulacji

Odpowiedź: W pozycjach 3.2-3.5 należy uwzględnić grys bazaltowy o zapyleniu do 0,5%

**Naczelnik Wydziału Infrastruktury
Miejskiej
inż.Stanisław Majka**