



Miasto Dębica



GINA  
FAIR PLAY

Dębica, dnia 08.08.2008r.

BZP.341-18-6/08

## **ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

**Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego *na budowę kanalizacji deszczowej ul. Przepiórczej i ul. Skowronków w Dębicy*

Gmina Miasta Dębicy działając w oparciu o art. 38 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuje, iż w dniu 07.08.2008 od wykonawcy wpłynęło zapytanie do SIWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

**Pytanie:** *Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur i kształtek z innych materiałów (np. tworzyw sztucznych), spełniających parametry jak rury żelbetowe „WIPRO”?*

**Odpowiedź:** *Zamawiający po konsultacji z autorem projektu wyraża zgodę na zastosowanie innych rur niż żelbetowe typu WIPRO. Pod warunkiem zastosowania materiału spełniającego wymagania pod względem wytrzymałościowym jak rury przyjęte w projekcie – wg załącznika „Obliczenia sprawdzające dla rur WIPRO”. Wytrzymałość rur winna być dostosowana do głębokości posadowienia kanału, rodzaju nawierzchni i wielkości obciążenia ruchem kołowym. W przypadku zastosowania rur innych niż przyjęte w kosztorysie Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisu pozycji w przedmiarze robót – pozycję dotyczącą układania rur należy wypełnić z podaniem szczegółowego opisu rur zastosowanych w ofercie.*

**Naczelnik Wydziału Inwestycji  
mgr inż. Grażyna Rymut**

**Załącznik:** *„Obliczenia sprawdzające dla rur WIPRO”.*