



Miasto Dębica



GMINA  
FAIR PLAY

Dębica, dnia 24.03.2009 r.

**BZP.341-15-6 / 09**

## **ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

Dotyczy: Przetargu nieograniczony na **Budowę otwartych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta Dębicy.**

Gmina Miasta Dębicy działając w oparciu o art. 38 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

### **Wykonawca A:**

**1. Pytanie: Nie podano jakie gabaryty zewnętrzne powinny mieć huśtawka z rur stalowych i ewentualnie jakiej średnicy rury?**

Odpowiedź: Huśtawka z rur stalowych winna mieć następujące gabaryty zewnętrzne:

- wysokość : 2,0 m – 2,2 m
- szerokość : 3,90 m – 4,0 m
- średnica rury nośnej: 76 mm – 80 mm
- rozstaw podpór : 2,0 m - 2,10 m

**2. Pytanie: Nie podano w opisie karuzeli tarczowej jaka jest wymagana ilość siedzisk dla dzieci?**

Odpowiedź: Wymagana ilość siedzisk karuzeli tarczowej - min. 5 siedzisk.

**3. Pytanie: Nie sprecyzowano z czego powinna być wykonana nawierzchnia bezpieczeństwa przy urządzeniach zabawowych, gdzie wysokość upadku jest ponad 1,0 m.**

Odpowiedź: Nawierzchnia bezpieczeństwa winna być wykonana z piasku.

Otrzymują:

1. Strona internetowa [www.debica.pl](http://www.debica.pl)
2. a/a

**N A C Z E L N I K  
WYDZIAŁU INWESTYCJI  
mgr inż. Grażyna Rymut**