



Miasto Dębica



GMINA
FAIR PLAY

Dębica, dnia 30.03.2009 r.

BZP.341-17-5 / 09

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: **Przetargu nieograniczony na Przebudowę przepustu na potoku Kawęckim w ciągu ulicy Zdrojowej w Dębicy.**

Gmina Miasta Dębicy działając w oparciu o art. 38 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

1. Pytanie: **Czy istnieje możliwość zmiany wykonania konstrukcji przepustu z prefabrykatu na przepust w technologii monolitycznej „na mokro”, który wykonany zostanie w miejscu jego przeznaczenia? Wykonanie w technologii monolitycznej zdecydowanie podnosi parametry techniczno-użytkowe obiektu zwiększając żywotność obiektu w trakcie eksploatacji.**

Odpowiedź: Brak zgody Projektanta na zmiany konstrukcji z prefabrykatu na przepust w technologii monolitycznej „na mokro”. Zamawiający żąda wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Otrzymują:

1. Strona internetowa www.debica.pl
2. a/a

N A C Z E L N I K
Wydziału Inwestycji
mgr inż. Grażyna Rymut