



Miasto Dębica



Dębica, dnia 30.09.2009 r.

BZP.341-53-6/ 09

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: **Odbudowę potoku Kawęckiego – bocznego przy ul.Partyzantów w Dębicy wraz z niezbędną regulacją (km 0+060 – 0+ 295 oraz km 0+320 - 0+673 – etap II.**

Gmina Miasto Dębica działając w oparciu o art. 38 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) informuje, iż od Wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

Wykonawca A:

1. Pytanie: poz. 1.26 przedmiaru robót dotyczy ułożenia krawężników betonowych 100x30x20 cm w ilości 1180 mb - czy możliwa jest zamiana na krawężnik 100x30x15 cm?

Odpowiedź: Inwestor wyraża zgodę na **zamianę** w poz. 1.26 przedmiaru robót krawężnika 100x30x20 na krawężnik **100x30x15**.

Otrzymują:

1. Adresat (fax+ przesyłka)
2. a/a

Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Krawczyk