



Miasto Dębica



Dębica, dnia 02.02.2010r.

BZP.341-4-7/10

## **ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4 przy ul. Wyrobka w Dębicy”.

Gmina Miasta Dębicy działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655, ze zm.) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

### **Wykonawca A:**

**Pytania dotyczące docieplenia Gimnazjum nr 4 w Dębicy.**

**1.Pytanie: Jaka ma być faktura tynku baranek czy kornik.**

Odpowiedź: Należy zastosować fakturę typu „baranek”.

**2.Pytanie: Która grupa kolorów w/w tynków.**

Odpowiedź: Grupy kolorów tynków pokazane są na rysunkach elewacji (rys. 1 do 4).

**3.Pytanie: Styropian laminowany jednostronnie czy dwustronnie.**

Odpowiedź: Docieplenie stropodachu należy wykonać styropianem laminowanym jednostronnie..

**4.Pytanie: W co mają być wyposażone drzwi (samozamykacz, ile zamków, klamka czy antaba).**

Odpowiedź: Drzwi mają być wyposażone w samozamykacz z mechanizmem blokującym przy otwarciu, dwa zamki i antabę.

Naczelnik Wydziału Inwestycji

mgr inż. Grażyna Rymut