



GMINA MIASTA DĘBICA  
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2

Miasto Dębica

Dębica, dnia 22-05-2015 r.

**BZP.271.11.2015.JS**

## **ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

Dot: Przetargu nieograniczonego na: „*Przebudowę ulic na Oś. Wolica II w Dębicy*”.

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

### **Pytania dotyczące przetargu:**

#### **Pytanie 1**

Przedmiar robót nr 11. Przeb. Sokoła F + A - teletechnika poz. 1.1 podaje budowę 3 szt studni SKR-1, natomiast Opis techniczny pkt, II.6 Zestawienie podstawowych materiałów podaje 7 kpl studni SKR-1. Prosimy o określenie poprawnej ilości?

**Odpowiedź:**

**Roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarem.**

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający posiada aktualne warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej?. Załączone do przetargu utraciły ważność.

**Odpowiedź:**

**Dokumenty załączone do SIWZ są ważne i aktualne.**

#### **Pytanie 3**

Przedmiar robót nr 11 Przeb. Sokola F + A - teletechnika, zawiera opis kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w ilości 1704 mb, natomiast Opis techniczny pkt II.6 Zestawienie podstawowych materiałów w poz. 16 podaje kabel XzTKMXpw 1x2x0,5 w ilości 888 mb. Prosimy o podanie poprawnego typu kabla oraz rzeczywistej jego długości.

**Odpowiedź:**

**Roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarem.**

**W poz. 16 występuje kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 a nie jak podano w pytaniu XzTKMXpw 1x2x0,5.**

#### **Pytanie 4**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilościowych pomiędzy przedmiarem robót a zestawieniem podstawowych materiałów:

Przedmiar:

Kabel XzTKMXpw 35x4x0,6	118 mb
Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5	118 mb
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5	118 mb
Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5	236 mb
Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5	188 mb

Zestawienie materiałów:

Kabel XzTKMXpw 35x4x0,6	125 mb
Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5	191 mb
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5	189 mb
Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5	251 mb
Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5	161 mb

**Odpowiedź:**

**Prawidłowe ilości podano w przedmiarze.**

Do zamieszczenia:

- strona internetowa
- a/a.

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI  
*mgr inż. Tomasz Soboń*

**KIEROWNIK**  
Biura Zamówień Publicznych

*mgr inż. arch. Jerzy Sieradzki*

GLÓWNY SPECJALISTA

*Jan Finek*