



Miasto Dębica

GMINA MIASTA DĘBICA
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2

Dębica, dnia 19-08-2015 r.

BZP.271.23.2015.WCh

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dot: Przetargu nieograniczonego na: „**Budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Szkotniej w Dębicy**”.

Gmina Miasta Dębica, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

Pytanie 1

W związku z rozbieżnościami jakie występują w Projekcie Budowlanym oraz Przedmiarze dot. metody wykonania nawierzchni poliuretanowej, zwracam się z prośbą o ujednoczenie zapisu jaki rodzaj nawierzchni należy przyjąć? Czy należy przyjąć nawierzchnię gr. 13 mm wykonywaną metodą Natrysku, czy może gr. 14 mm dwuwarstwową wykonywaną metodą EPDM?

Odpowiedź:

Nawierzchnię poliuretanową boiska należy wykonać w technologii EPDM (7 mm EPDM + 7 mm SBR).

Do zamieszczenia:

- strona internetowa
- a/a.

Z-CA BURMISTRZA

mgr inż. Jarosław Śliwa