



Dębica, dnia 20.07.2010r.

BZP.341-16-6/10

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „**Budowę ulicy Mickiewicza wraz z mini rondem w Dębicy**”.

Gmina Miasta Dębicy działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

Wykonawca A:

1.Pytanie: Według Opisu Przedmiotu Zamówienia na wyspie środkowej mini ronda i nawierzchni bitumicznej dla kategorii ruchu KR-4 na zatokach autobusowych i mini rondzie występuje podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 14cm natomiast w przedmiarze robót brak jest tej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zakres robót obejmujący tą podbudowę jest uwzględniony w nowym przedmiarze (w poz. 27), stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszych wyjaśnień.
Stary przedmiar należy w całości anulować.

2.Pytanie: Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie długości i średnicy gazociągu do zabezpieczenia (poz. 12 przedmiaru robót).

Odpowiedź: Średnica gazociągu - fi 63, długość odcinka do zabezpieczenia - 80 m.

Z-ca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Reguła