



GMINA MIASTA DĘBICA
Miasto Dębica 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2

Dębica, dnia 22-01-2016 r.

BZP.271.37.2015.JS

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dot: Przetargu nieograniczonego na: **„Bieżące utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie remontów cząstkowych oraz remontów nakładek asfaltowych na terenie Miasta Dębica w roku 2016”.**

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

Pytanie 1

**Prosimy o podanie parametrów geokompozytu oraz technologii jego wbudowania.
W którym miejscu ma się on znajdować - pod warstwą ścierną czy pod wiążącą.**

Odpowiedź:

Należy zastosować geokompozyt o wytrzymałości na rozciąganie minimum 100 [KN/m].
Geokompozyt należy wbudować między warstwą wyrównawczą a warstwą wiążącą.

Do zamieszczenia:

- strona internetowa
- a/a.

ZACZELNIK
Wydziału Infrastruktury Miejskiej

mgr inż. Robert Sieradzki