



Miasto Dębica



Dębica, dnia 25-09-2013r.

BZP.271.24.2013.JS

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dot: Przetargu nieograniczonego na: „*Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Dębicy*”.

Gmina Miasto Dębica działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

1.Pytanie: Czy do robót budowlano-wykończeniowych należy ująć roboty na podstawie przedmiarów robót załączonych do SIWZ, czy wg opisu projektu .

Odpowiedź: Zakres prac należy ująć w oparciu o przedmiar robót.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w SIWZ:

a) w przedmiarze robót budowlanych **poz. 3.1**

- **jest:** KNNR 7/601/5 - Lekka metalowa obudowa ścian z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 6 cm - ilość 40,62 m²
- **ma być:** KNNR 7/601/5 - Lekka metalowa obudowa ścian z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 15 cm - ilość 20,00 m².

Naczelnik Wydziału Inwestycji

mgr inż. Grażyna Rymut