



Miasto Dębica



Dębica, dnia 29.01.2010r.

BZP.341-78-11/09

## **ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

Dotyczy: **Przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i przebudowę obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy – etap II”.**

Gmina Miasta Dębicy działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

### **Wykonawca A:**

**1.Pytanie:** Czy zakres zamówienia w „ETAPIE II” obejmuje wykonanie instalacji SAP na istniejącym (użytkowanym) basenie pływackim.

**Odpowiedź:** Instalacja SAP na istniejącym (użytkowanym) basenie pływackim należy wykonać według dokumentacji projektowej.

**2.Pytanie:** Zgodnie z dokumentacją rzędna plaży basenu wymusza zmianę wysokości ścian oraz wykonanie nowej pokrywy dla istniejącego zbiornika przelewowego co prowadzi do konieczności powtórzonego wykonania hydroizolacji. Prosimy o określenie czy roboty te należy uwzględnić w wycenie Etapu II oraz o określenie sposobu wykończenia wnętrza zbiornika.

**Odpowiedź:** Należy roboty te doliczyć do etapu II oraz wykończyć zbiornik folią basenową według technologii producenta.

**3.Pytanie:** Ponieważ brak jest dokumentacji określającej stan istniejący prosimy o określenie ilości robót rozbiórkowych związanych z wykopami pod nieckę (ilość metrów sześciennych).

**Odpowiedź:** Ilość robót rozbiórkowych należy wyliczyć na podstawie załączonej „skrótovej” inwentaryzacji oraz niezbędnych ustaleń poczynionych we własnym zakresie.  
Oferta musi obejmować wszystkie roboty w tym wyburzeniowe niezbędne do wykonania zadania i uzyskania decyzji na użytkowanie.

Naczelnik Wydziału Inwestycji  
mgr inż. Grażyna Rymut