



IN

**REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE****ZARZĄD ZLEWNI WISŁOKI I WISŁOKA Z/S W RZESZOWIE****URZĄD MIEJSKI W DĘBICY****39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2**Wasze pismo z dnia:  
05.05.2014 r.Znak:  
IN.7013.79.1.2014.MŁNasz znak:  
NZR-773-D/28/2014Data:  
19.05.2014 r.dotyczy: warunki techniczne wylotu kolektora wód opadowych z ul. Skowronków w Dębicy.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni Wisłoki i Wisłoka w Rzeszowie w związku z pismem znak: IN.7013.79.1.2014.MŁ z dnia 05.05.2014r. w sprawie ustalenia warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z inwestycji pn : „Budowa ulic Skowronków bocznych” na Osiedlu Wolica II w Dębicy po rozpoznaniu sprawy w terenie podaje warunki techniczne:

- wylot typu ciężkiego z projektowanego kolektora winien być posadowiony min. 0,50m od rzędnej średniej wody rocznej wyliczonej w tym przekroju,
- ponadto należy ubezpieczyć dno i skarpy potoku (min. 5,00mb przed i za wylotem) materacem kamiennym grub. 0,50m w siatce z drutu stalowego posadowionym na wyściółce z faszyny,
- na brzegu lewym na wprost wylotu celowe byłoby też wykonanie ciężkiego ubezpieczenia skarpy np. opaski z koszy siatkowo-kamiennych (też na wyściółce z faszyny), o wysokości min. 1,50 – 2,00m.

Do wykonania ww. przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w trybie art. 122 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo Wodnej (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.). Operat wodnoprawny należy uzgodnić w ZZWiW w Rzeszowie.

Po uzyskaniu przez inwestora w/w kolektora pozwolenia wodnoprawnego należy się zwrócić do RZGW w Krakowie o zawarcie umowy użytkowania zgodnie z art. 20.1 pkt. 5 Prawa Wodnego. Zawarcie umowy będzie podstawą do wyjścia w teren i prowadzenia robót. Zasady zawarcia umowy zawarte są w rozporządzeniu nr 3/2010 z 26.06.2010 Dyrektora RZGW w Krakowie ([www.krakow.rzgw.gov.pl](http://www.krakow.rzgw.gov.pl)).

Z poważaniem

## Otrzymują:

- 1) adresat,
- 2) RZGW w Krakowie, wydział ZU,
- 3) NW Dębica,
- 4) a/a.

z up. Kierownika  
Zarządu Zlewni Wisłoki i Wisłoka  
z/s w Rzeszowie  
*Maria Herzig*  
starszy inspektor nadzoru  
mgr inż. Jerzy Wilk

ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów  
tel. 17 857-64-09, 17 854-35-10, fax: 17 854-19-18 w. 19  
e-mail: [nir@krakow.rzgw.gov.pl](mailto:nir@krakow.rzgw.gov.pl)

[www.krakow.rzgw.gov.pl](http://www.krakow.rzgw.gov.pl)  
NIP 676-21-29-876  
REGON 357113561

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY  
Wydział Inżynierii  
Data wpl. 23.05.2014  
973

*P. Lubomirski*