

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
WYDZIAŁ INWESTYCJI
39-200 Dębica, ul. Batuszowa 2
tel. centrala (014) 683 81 00
fax (014) 683 81 61
Znak: IN.7013.89.8.2014

Dębica, 28.07.2014r.

Warunki techniczne przyłączenia energii elektrycznej do oświetlenia projektowanej ul. Mościckiego – boczna.

- 1) Miejsce przyłączenia:
 - a) szafa elektroenergetyczna (strona odbiorcy), zlokalizowana na dz. nr 705 ul. Mościckiego (przy skrzyżowaniu z Małą Obwodnicą Północną) zasilana linią kablową YAKY 4x35 ze słupa linii nn ze stacji transformatorowej SN/nN S-378 D-ca Pustynia 2.
- 2) Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) przystosowanie skrzynki rozdzielczo – sterowniczej do nowych potrzeb
 - b) od skrzynki rozdzielczo – sterowniczej wybudować instalację odbiorczą
 - c) pod ul. Mościckiego wykonać przewiert z rurą ochronną
- 3) Układ pomiarowo - rozliczeniowy na napięciu nN – bezpośredni, istniejący w szafce nad rozłącznikami bezpiecznikowymi.
- 4) Dla doboru aparatury, spodziewana wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg. obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA.
- 5) Sieć nN pracuje w układzie – TN.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Eryżyna Rymuś

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a