



Miasto Dębica



Dębica, dnia 15-07-2011r.

BZP.271.20.2011.WCh

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Macha w Dębicy”.

Gmina Miasto Dębica działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

1.Pytanie: Z uwagi na okres realizacji zamówienia (do 15.12.2011 r.) i jego zakres (62 szt pali o śr. 800 mm o dł. 16 i 18 m) oraz przy założeniu ruchu ciągłego 1 maszyny (możliwość wykonania 200 mb pali o śr. 800 mm/dobę) proszę o wyjaśnienie konieczności dysponowania 2 szt wiertnic i wibromłotów (pkt. 9.1.3 IDW).

W celu prawidłowego wykonania zadania budowlanego objęto zamówieniem publicznym, wystarczającym będzie wykazanie się przez Wykonawcę posiadaniem palownicy wielozadaniowej z głowicą o momencie obrotowym min. 100 kNm, z udokumentowaną w dokumentacji techniczno-ruchowej minimalną średnicą wiercenia powyżej 800 mm i długości otworów co najmniej 17 metrów (maksymalna długość zaprojektowanych pali). Urządzenie takie pozwala na zarówno wykonywać wiercenie otworów w gruncie oraz pogrążanie zbrojenia.

Proszę o ustosunkowanie się do możliwości zamiany, wymienionych w IDW, wiertnicy ze świdrem ciągłym o minimalnej głębokości wiercenia 16 m - min. 2 szt i wibromłotu z masztami do pogrążania zbrojenia - min. 2 sz, na jedną palownicę wielozadaniową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również wykazanie przez Wykonawcę posiadanie palownicy wielozadaniowej o parametrach technicznych pozwalających na wykonywanie pali o śr. 800 mm o dł. 17 m .

2.Pytanie: Z uwagi na charakter inwestycji - roboty drogowo-konstrukcyjne. Proszę o ustosunkowanie się do konieczności dysponowania Kierownikiem budowy o specjalności drogowo-mostowej bez ograniczeń (pkt. 9.1.4 IDW). Czy można wykazać się dysponowaniem Kierownikiem budowy o specjalności konstrukcyjnej lub drogowej, z udokumentowanym doświadczeniem przy realizacji minimum 2 inwestycji o podobnym charakterze - tj. zabezpieczenie osuwisk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również wykazaniem się przez Wykonawcę Kierownikiem budowy o specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń z udokumentowanym doświadczeniem .

Naczelnik Wydziału Inwestycji

mgr inż. Grażyna Rymut