



Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9, tel. 0-17 85-37-400 fax 0-17 853-64-21

e - mail: rzeszow@pzmiuw.pl www.pzmiuw.pl

EM.506.1.56.2014

IDR.506.4.4.2014

Dębica 18.07.2014 r.

Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
INSPEKTORAT
DĘBICKO-ROPCZYCKI
39-200 Dębica, ul. Piłsudskiego 19
tel./fax (14) 670-27-12; tel. 670-39-71


Urząd Miejski w Dębicy
39-200 Dębica
ul. Ratuszowa 2

Dotyczy: Wprowadzenie wód opadowo-roztopowych do potoku Budzisz w obrębie ul. Wilhelma Macha w Dębicy.

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie po zapoznaniu się z przesłanymi w piśmie IN.7013.88.1.2014.JB danymi określającymi na 15,3 ha powierzchnię planowaną do odwodnienia, nie wyraża zgody na bezpośrednie wprowadzenie wód z tego obszaru do potoku Budzisz. Załączone obliczenia wskazują, że będzie to dotyczyć wód deszczowych o natężeniu 0,63 [m³/s], które podniesie poziom wód. Taka sytuacja może spowodować zagrożenie powodziowe na dolnym odcinku cieku począwszy już od ulicy Budzisz. Wyjaśniamy jednocześnie, że mieszkańcy tego terenu od kilkunastu lat wskazują na potrzebę przebudowy (zwiększenie światła) przepustu. Z uwagi na powyższe wnosimy o zaprojektowanie zbiornika retencyjnego, który spowalniał by nagłe wprowadzenie dodatkowych wód do przepelnionego już koryta potoku Budzisz.

Ponadto należy uwzględnić dodatkowe koszty i formalności związane z kolidacją planowanego kolektora odprowadzającego z istniejącą siecią drenarską.

Kierownik Inspektoratu
Inspektor Nadzoru


Radosław Koziół

Otrzymują:

1. Adresat
2. PZMIUW w Rzeszowie, Inspektorat w Dębicy
3. a/a