



Dębica

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
Wydział Infrastruktury Miejskiej
tel. 14 68 38 100, tel./fax 14 68 38 161



IM.7225.177.2014.RO

Dębica, dnia 15-07-2014r.

WYDZIAŁ INWESTYCJI

w/m

W odpowiedzi na pismo znak: IN.7013.88.2.2014.JB z dnia 04.07.2014 r. w sprawie wydania warunków przebudowy ulicy Wilhelma Macha wraz z odwodnieniem na odcinku 900 m od ul. Wielopolskiej, Wydział Infrastruktury Miejskiej informuje, że ul. Wilhelma Macha jest drogą publiczną, gminną nr 105946R klasy „L”.

Planowana do przebudowy ul. Wilhelma Macha winna spełniać warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430 z późn. zmianami/. Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni jezdni należy przyjąć kategorię obciążenia ruchem KR-2. Sugerujemy, aby nawierzchnię jezdni zaprojektować o szerokości 5,50 m z mieszanki mineralno-asfaltowej a nawierzchnię chodnika i zjazdów z kostki brukowej. Chodnik jednostronny, zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni o szerokości 2,0 m. Prawidłowe odwodnienie ulicy powinna zapewnić kanalizacja deszczowa.

Równocześnie prosimy o uzgodnienie z naszym Wydziałem projektu przebudowy ulicy na etapie koncepcji.

NACZELNIK
Wydziału Infrastruktury Miejskiej
mgr inż. Robert Sieradźki

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

Sprawę prowadzi: Ryszard Ozgowicz - tel.: 14 68 38 209

p. Boduriski

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wydział Inwestycji
data wpi. 15.07.2014
nr 645



Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9, tel. 0-17 85-37-400 fax 0-17 853-64-21

e - mail: rzeszow@pzmiuw.pl www.pzmiuw.pl

EM.506.1.56.2014

Dębica 18.07.2014 r.

IDR.506.4.4.2014

Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
INSPEKTORAT
DĘBICKO-ROPCZYCKI
39-200 Dębica, ul. Piłsudskiego 19
tel./fax (14) 670-27-12, tel. 670-39-71


Urząd Miejski w Dębicy
39-200 Dębica
ul. Ratuszowa 2

Dotyczy: Wprowadzenie wód opadowo-roztopowych do potoku Budzisz w obrębie ul. Wilhelma Macha w Dębicy.

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie po zapoznaniu się z przesłanymi w piśmie IN.7013.88.1.2014.JB danymi określającymi na 15,3 ha powierzchnię planowaną do odwodnienia, nie wyraża zgody na bezpośrednie wprowadzenie wód z tego obszaru do potoku Budzisz. Załączone obliczenia wskazują, że będzie to dotyczyć wód deszczowych o natężeniu 0,63 [m³/s], które podniesie poziom wód. Taka sytuacja może spowodować zagrożenie powodziowe na dolnym odcinku cieku począwszy już od ulicy Budzisz. Wyjaśniamy jednocześnie, że mieszkańcy tego terenu od kilkunastu lat wskazują na potrzebę przebudowy (zwiększenie światła) przepustu. Z uwagi na powyższe wnosimy o zaprojektowanie zbiornika retencyjnego, który spowalniałby nagłe wprowadzenie dodatkowych wód do przepełnionego już koryta potoku Budzisz.

Ponadto należy uwzględnić dodatkowe koszty i formalności związane z kolizją planowanego kolektora odprowadzającego z istniejącą siecią drenarską.

.. Kierownik Inspektoratu
Inspektor Nadzoru


Tadeusz Kozioł

Otrzymują:

1. Adresat
2. PZMiUW w Rzeszowie, Inspektorat w Dębicy
3. a/a

P. Boduryski

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wydział Inwestycji
data wpl. 29.07.2014
nr 631