



IN



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Rejon Dystrybucji Gazu w Dębicy
ul. Drogowców 9, 39-200 Dębica
tel. 014 681 29 23, faks 014 681 29 24
rdg.debica@tarnow.psgaz.pl

Urząd Miejski w Dębicy
Wydział Inwestycji
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

Wasz znak: IN.7013.87.1.2014.DP
Nasz znak: KSGI/RDG110/68a/ 1138 /14

Dębica, 14-07-2014

Dot.: uzgodnienia budowy sięgacza od ul. Królewskiej w Dębicy na działce o nr 438/6, 450/5.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26-06-2014r. (data wpływu 27-06-2014r.) Rejon Dystrybucji Gazu w Dębicy informuje że:

- w rejonie sporządzonego projektu w terenie istnieje gazociąg średniego ciśnienia zaznaczony na załączonej mapie kolorem żółtym,
- gazociąg nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przy wykonaniu nawierzchni z elementów konstrukcyjnych rozbieralnych.

Otrzymują:
Adresat
2/aa

Z poważaniem

~~Urząd Miejski w Dębicy
Rejon Dystrybucji Gazu
Dębica
Włodzisław Filip~~

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
Wydział Inwestycji
wpł. 18.07.2014
656.....

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł
www.psgaz.pl

Pacanowski



Dębica

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
Wydział Infrastruktury Miejskiej
tel. 14 68 38 100, tel./fax 14 68 38 161



IM.7225.169.2014.RO

Dębica, dnia 30-06-2014r.

WYDZIAŁ INWESTYCJI

w/m

W odpowiedzi na pismo znak: IN.7013.87.3.2014.DP z dnia 27.06.2014 r. w sprawie wydania warunków budowy sięgacza od ul. Królewskiej w Dębicy, zlokalizowanego na działkach nr ewid. gruntu 450/5, 438/6, 453/3, obręb 3, położonych przy ul. Królewskiej w m. Dębica, Wydział Infrastruktury Miejskiej informuje, że przedmiotowy sięgacz jest drogą wewnętrzną, stanowiącą dojazd do działek budowlanych.

Planowany do budowy sięgacz winien spełniać warunki techniczne określone w Dziale II, Rozdział 2 „Dojścia i dojazdy” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami/. Prawidłowe odwodnienie drogi powinna zapewnić sieć kanalizacji deszczowej – zabrania się zrzutu wód opadowych z drogi wewnętrznej bezpośrednio na jezdnię drogi publicznej (ul. Królewska). Wjazd na drogę wewnętrzną istniejącym zjazdem publicznym z ul. Królewskiej.

Równocześnie prosimy o uzgodnienie z naszym Wydziałem projektu budowy sięgacza wraz z odwodnieniem na etapie koncepcji.

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

NACZELNIK
Wydziału Infrastruktury Miejskiej

mgr inż. Robert Sieradzki

Wzrost: 180 cm
Ciężar ciała: 75 kg
Data: 01.07.2014
608

Sprawę prowadzi: Ryszard Ozgówicz - tel.: 14 68 38 209

Ryszard Ozgówicz

RVB
395/4

