

Dębica Kolymyńska 142A

L.dz. WS/...../176/2007

Dębica, 10-08-2007.

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA
oraz zapewnienie przyjęcia ścieków.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.07.07... zapewniamy:

- odprowadzanie ścieków sanitarnych dla budynku mieszkalnego na działce nr 166/60... położonej przy ul. Sportowej... oraz podajemy warunki przyłączenia do sieci wodociągowej będącej własnością Wodociągów Dębickich. Przyłącz wodociągowy - budynek posiada przyłącz z sieci wodociągowej lub własnej studni. Przyłącz kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCW o średnicy 200 mm i włączyć do studni rewizyjnej kanału sanitarnego Ø 200... przebiegającego w pobliżu działki. Niedopuszczalne jest odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu posesji do kanalizacji sanitarnej. Jakość i temperatura ścieków winny odpowiadać warunkom technicznym zawartym w:
 - 1) Rozp. Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód opadowych lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 157/ poz. 984 z 2006 r.),
 - 2) Rozp. Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 964 z 2006 r).

W przypadku odprowadzania ścieków o parametrach wyższych, odbiorca naliczać będzie kary za przekroczenie dopuszczalnych norm, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na zrzut ścieków o parametrach wyższych, inwestor winien opracować „Operat na zrzut ścieków” oraz aneksować umowę z odbiorcą.

Na instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej należy zamontować klapę zwrotną (dotyczy budynków podpiwniczonych).

Na podstawie niniejszych warunków należy opracować Projekt Techniczny, który należy uzgodnić z wszystkimi właścicielami sieci podziemnych oraz z Wodociągami Dębickimi Sp. z o.o.

Ewentualne przejścia przyłączy przez ciekły wodne Inwestor uzgodni z Urzędem Miasta i Starostwem Powiatowym w Dębicy i przedłoży opinie w/w Instytucji przed zawarciem umowy z Wodociągami Dębickimi.

Inwestor wykona w/w przyłącza na własny koszt i nieodpłatnie przekaze na majątek Wodociągów Dębickich zgłaszając je przed zasypaniem do odbioru.

Granicę własności tak wykonanego przyłącza stanowi granica nieruchomości z ulicą miejską w której przebiega kanał będący własnością Wodociągów Dębickich.

Podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej może nastąpić dopiero po jej odbiorze i przejściu na majątek przez Wodociągi Dębickie. Na wykonanie robót ziemnych w pasie drogowym należy uzyskać pozwolenie od właściciela drogi.

Zabrania się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Roboty podlegają odbiorowi przez Wodociągi Dębickie.

Przed rozpoczęciem robót należy złożyć do Wodociągów Dębickich 1 egz. uzgodnionego Projektu Technicznego, a po ich zakończeniu, a przed zawarciem umowy dostarczyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych przyłączy.

Niniejsze warunki są integralną częścią projektu technicznego i ważne są dwa lata od daty wydania.

Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a

Za zgodność kopii
INWEST-BIAŁOBYTÓW
BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
mgr inż. Tomasz Gawlik
pełnomocnik

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Gawlik

mgr inż. Grzegorz...
4

WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.
39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 35
Wydział Sieci Wod.-Kan.
tel. (014) 6705171, 8760083, fax 6779427
NIP 872-000-42-72, Regon 850489543

Inwest - Bau
Biuro Projektowo - Budowlane
ul. Kawęczyńska 142 a
39 - 200 Dębica

L.dz. WSI/3314/...../2006

Dębica, 07.08.2006r.

Dotyczy: przyłączy wody do Domu Kultury „Mors”.

W odpowiedzi na pisma z dnia 13.06.2006r. Wodociągi informują uprzejmie, że wodę do celów przeciwpożarowych do Domu Kultury „Mors” można pobrać z wodociągu ϕ 160 PCW (miejsce włączenia zaznaczono na planie sytuacyjnym, znajduje się tam również trasa przyłącza wodociągowego).

Przyłącz przeciwpożarowy o średnicy określonej przez projektanta, winien być zaplombowany i włączony wyłącznie do instalacji ppoż. budynku.

Na podstawie niniejszych warunków należy opracować projekt techniczny, który należy uzgodnić z wszystkimi Użytkownikami sieci miejskich oraz Wodociągami Dębickimi. Inwestor wykona w/w przyłącza na własny koszt.

Roboty podlegają odbiorowi przez Wodociągi Dębickie. Przed rozpoczęciem robót należy złożyć do Wodociągów Dębickich 1 egz. uzgodnionego projektu, a po ich zakończeniu, dostarczyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanego przyłącza.

Niniejsze warunki są integralną częścią projektu technicznego i ważne są przez okres 2 lat od daty wydania.

Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a

Za zgodność kopii

INWEST-BAU
BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Arkadiusz Ławlik
pełnomocnik

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Ławlik

Dębica dn. 17.12.2013r.
*zdż.TS/592/2013*Biuro Projektowo Budowlane
Inwest BAU
Ul. Kawęczyńska 142a
39-200 Dębica**Dotyczy: przebudowy Domu Kultury MORS**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.12.2013r. uzgadniamy pozytywnie przedłożony projekt z następującymi uwagami:

- woda grzewcza dla potrzeb centralnego ogrzewania do budynku Domu Kultury „MORS” dla warunków obliczeniowych posiada temperaturę 95/70^oC.
- należy zwrócić uwagę na planowaną likwidację obecnego, napowietrznego przyłącza ciepłego, ponieważ planowana jest budowa nowego przyłącza z rur preizolowanych. Nowe przyłącze o średnicy DN 80 zostanie wyprowadzone z posadzki bezpośrednio przy ścianie budynku i zakończone armaturą odcinającą. Bezpośrednio za zaworami odcinającymi należy zaprojektować usytuowanie układu pomiarowo rozliczeniowego firmy Kamstrup z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu o średnicy DN 50 zamontowanym na przewodzie zasilającym. Należy zaprojektować połączenie układu pomiarowego z instalacją odbiorczą budynku.

Z poważaniem

PREZES ZARZADU



mgr inż. Tomasz Wróbel



Miasto Dębica

GK-7040-363/06

STAROSTWO POWIATOWE
w DĘBICY



GMINA
FAIR PLAY
2004 i 2005

ul. Ogrodowa 4
(2)

Dębica 26.06.2006 r.

Inwest BAU
Biuro Projektowo – Budowlane
ul. Kawęczyńska 142a
39-200 Dębica

Urząd Miasta w Dębicy w nawiązaniu do pisma z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie wniosku o podanie warunków na zrzut wód deszczowych z Domu Kultury „Mors” w Dębicy uprzejmie informuje, że jedynym odbiornikiem dla tych wód może być kanalizacja deszczowa w ulicy Piłsudskiego lub w ulicy Sportowej.

Kanalizacje obu wymienionych ulic są sprawne i mają przykanaliki połączone z obiektem „Mors”. Zrzut wód opadowych z obiektu i działki na której jest zlokalizowany obiekt należy realizować poprzez istniejącą kanalizację. Zarządca drogi nie zezwala na rozkopywanie pasa drogowego żadnej z w/w ulic.

Kanalizacja deszczowa zlokalizowana na działce z obiektem „Mors” jest związana z tym budynkiem i nie jest związana z zarządzaniem drogami.

Otrzymują:
1. Adresat
1. a/a

Za zgodność kopii
z oryginałem
INWEST-BAU
BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Anita Kozłowska
pełnomocnik

Z-ca BURMISTRZA

inż. Zdzisław Z...