



ZU-5143-R-5/11

Kraków, 29 LIS. 2011

Urząd Miejski w Dębicy

ul. Ratuszowa 2

39-200 Dębica

W odpowiedzi na pismo znak: IN.7013.237.2011.MW z dnia 21.11.2011r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że nie wnosi sprzeciwu odnośnie proponowanej zmiany trasy kanału ulgi.

W sprawie warunków włączenia i zrzutu wód do rzeki Wisłoki podajemy poniżej swoje stanowisko:

Wg załączonej mapy, ujście planowanego kanału ulgi usytuowane będzie na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 54+300. Odcinek ujściowy kanału będzie przebiegał po terenach zalewanych wodą $Q_{1\%}$ i przy wysokich stanach wody w Wisłoce, należy się spodziewać, że będzie następowało podpiętrzenie wody w kanale i tworzenie się cofki.

Brzeg prawy Wisłoki na omawianym odcinku jest nieubezpieczony, porośnięty wikliną, wysokość skarpy brzegowej wynosi około 5,50 – 6,00 m. Konieczne będzie wykonanie umocnienia brzegu, np. w postaci opaski faszynadowo-kamiennej, na długości min. 15 m w górę i w dół od osi planowanego wylotu kanału ulgi.

Rzędna dna wylotu kanału ulgi powinna być usytuowana 30 cm powyżej poziomu wody Q_{sr} rzeki Wisłoki

Konserwacja i eksploatacja wylotu i wykonanego ubezpieczenia brzegu rzeki Wisłoki w obrębie wylotu należeć będzie do inwestora, czyli Gminy Miasta Dębica.

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. *Przemysław Sądag*

Otrzymują:

1. Adresat
2. NZR
3. ZU a/a